

GKA 341-II-2/09  
Jabłonowo Pomorskie, 2009-07-02

Strona internetowa UMIG

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKA 341-II-2/09. Nazwa zadania: Termomodernizacja pailonu Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Do poz. 1,2,7 proszę podać przedmiary okien i drzwi oraz jakie warunki powinny spełniać tj. ilość skrzydeł, rozwierane czy uchylne, straty ciepła, wyposażenie zamki.

odp. Szczegóły dotyczące stalarki na załączonym zestawieniu.

Pytanie 2. Do poz. 4,5,6 proszę podać z czego mają być wykonane podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne i szer. podokienników.

odp. Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej szer. - 27 cm, wewnętrzne - PCV komorowy biały szer. 25 cm.

Pytanie 3. do poz. 13 proszę podać grubość papy nawierzchniowej.

odp. Grubość papy 5,2 mm

Pytanie 4. Czy w zakresie stolarki okiennej występuje obróbka otworów okiennych.

odp. Tak ale bez obróbki wewnętrznej

Pytanie 5. Czy w zakresie prac jest demontaż starych okien.

odp. Tak łącznie z montażem.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

Z up. BURMISTRZA  
Maciej Piątek  
Inspektor